

## Checkliste

# Arbeiten an elektrischen Anlagen

Frage Prüfmerkmal	Staatliche Vorschriften, Unfallverhütungsvor- schriften, Regelwerke	Ja	Nein	Maßnahme/ Verantwortlich
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ist gewährleistet, dass die aktuellen elektrotechnischen Regeln im Unternehmen vorhanden sind und angewandt werden?	BGV A3 §§ 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden Elektrofachkräfte auch über Änderungen der elektrotechnischen Regeln regelmäßig unterwiesen?	ArbSchG §12 BGV A1 § 4 BGV A3 § 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Wird vor Beginn der Arbeiten auf besondere Gefahren hingewiesen?	BGV A3 §§ 3,4 VDE 0105-100 Pkt.4.2; 6.1; 6.3.8.3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind Umfang der Arbeiten und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zwischen Anlagen- und Arbeitsverantwortlichen genau geklärt und abgestimmt?	BGV A3 § 3 VDE 0105-100 Pkt. 4.3; 4.4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind für Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen eine genügende Anzahl von Mitarbeitern so ausgebildet, dass sie bei elektrischem Schlag bzw. bei Verbrennungen Erste Hilfe leisten können?	BGV A1 §§ 24–28 BGI 510-1, BGI 509 BGV A3 §§ 7, 8 VDE 0105-100 Pkt. 4.3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden abgeschlossene elektrische Betriebsstätten verschlossen gehalten und werden die Schlüssel für unbefugte Personen unzugänglich aufbewahrt?	BGV A3 § 6 VDE 0105-100 Pkt. 6.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ist die Arbeitsstelle eindeutig festgelegt und gekennzeichnet? Sind ausreichende Bewegungsfreiheit, ungehinderter Zugang und ausreichende Beleuchtung gewährleistet?	BGV A3 § 3 VDE 0105-100 Pkt. 4.5 BGI 758	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden geeignete, in ordnungsgemäßen Zustand erhaltene Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt und werden sie bestimmungsgemäß eingesetzt?	BGV A3 § 3 VDE 0105-100 Pkt. 4.6 BGI 519	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Frage Prüfmerkmal	Staatliche Vorschriften, Unfallverhütungsvor- schriften, Regelwerke	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	Maßnahme/ Verantwortlich
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind für die elektrischen Anlagen aktuelle Schaltpläne und Unterlagen vorhanden oder sind die Stromkreise beschriftet?	BGV A3 § 3 VDE 0105-100 Pkt. 4.7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind geeignete Sicherheitsschilder vorhanden und wird damit auf mögliche Gefährdungen aufmerksam gemacht?	BGV A3 § 3 VDE 0105-100 Pkt. 4.8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ist bekannt, wann und welche Arbeiten unter Spannung (AuS) ausgeführt werden dürfen?	BGV A3 § 8 VDE 0105-100 Pkt. 6.3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind die Mitarbeiter, die AuS durchführen dürfen, entsprechend geschult und qualifiziert?	BGV A3 § 8 BGR A3 VDE 0105-100 Pkt. 6.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Bestehen Arbeitsanweisungen für AuS?	BGV A3 § 8 VDE 0105-100 Pkt. 6.3.5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Steht für AuS geeignetes Werkzeug zur Verfügung?	BGV A3 § 8 VDE 0105-100 Pkt. 6.3.6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Wird beim Herausnehmen und Einsetzen von NH-Sicherungen ein NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe verwendet und wird ein Gesichtsschutz getragen?	BGV A3 § 8 VDE 0105-100 Pkt. 7.4.1.101.3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Können die Grenzen der Annäherungszonen und Schutzabstände bei Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile eingehalten werden?	BGV A3 § 7 VDE 0105-100 Pkt. 6.4.1.1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Wird isolierende Schutzkleidung regelmäßig geprüft?	BGV A3 § 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden elektrische Anlagen und Betriebsmittel erstmalig nach der Errichtung, Änderung oder Erweiterung und danach regelmäßig geprüft?	BGV A3 § 5 VDE 0105-100 Pkt. 5.3.3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden die festgelegten Prüffristen eingehalten?	BGV A3 § 5 VDE 0105-100 Pkt. 5.3.101 VDE 0701-0702	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden beim Arbeiten im spannungsfreien Zustand die 5 Sicherheitsregeln in der angegebenen Reihenfolge eingehalten?	BGV A3 § 3 VDE 0105-100 Pkt. 4.3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Ort, Datum: ..... Unterschrift: .....

## Ihre Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

**Berufsgenossenschaft  
Energie Textil Elektro  
Medienerzeugnisse**

Gustav-Heinemann-Ufer 130  
50968 Köln  
Telefon 0221/3778-0  
Telefax 0221/3778-1199  
E-Mail: [info@bgetem.de](mailto:info@bgetem.de)

 [www.bgetem.de](http://www.bgetem.de)

 [youtube.com/diebgetem](https://www.youtube.com/diebgetem)

 [www.xing.to/bgetem](http://www.xing.to/bgetem)

 [twitter.com/bg\\_etem](https://twitter.com/bg_etem)

 [facebook.com/bgetem](https://facebook.com/bgetem)

**Bestell-Nr. S 108**  
10 · 0 · 07 · 13 · 3  
Alle Rechte beim Herausgeber